



PROWOD

ul. Janiny Kłopotckiej 3

45-920 Opole

Opole, dnia 17.11.2017 r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Krakowska 51

45-018 Opole

PT - 237 / 11 / 2017

Dotyczy: wodociągu publicznego Kurznie

PROWOD Spółka z o.o. powiadamia, iż bezpośrednio po otrzymaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wystąpieniu bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych w stałych punktach poboru na Wodociągu Publicznym Kurznie podjęto następujące działania naprawcze:

- uruchomiono dezynfekcję wody podchlorynem sodu,
- zachlorowane zostały zbiorniki wody czystej,
- przystąpiono do płukania sieci, w celu szybkiej dezynfekcji sieci wodociągowej.

W dniu 20.11.2017 (poniedziałek) zostaną pobrane próbki wody w stałych punktach poboru wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zostanie niezwłocznie powiadomiony o wynikach badania wody.

Dyrektor ds. technicznych

Mariusz Pele
mgr inż. Mariusz Pele

PROWOD sp. z o.o.
Siedziba: ul. Rynek 4
46-082 KUP
tel. 77 469 55 56
fax. 77 469 66 45

info@prowod.pl
sekretariat@prowod.pl
www.prowod.pl

Biuro:
ul. Janiny Kłopotckiej 3
45-920 Opole
tel. 77 469 11 81
fax. 77 461 11 84

Zarząd:
Prezes: Bogdan Lechowski

NIP: 754-10-00-021 • Regon 530944564 • KRS 0000102843
Kapitał zakładowy: 68 195 270,00 zł

Bank: BGŻ BNP Paribas
Nr konta: 65 2030 0045 1110 0000 0043 3010
Bank: Bank Spółdzielczy w Dobrzemiu Wielkim
Nr konta: 25 8895 0006 2000 0026 3971 0001
Bank: ING Bank Śląski
Nr konta: 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194